



ZARZĄD  
DRÓG POWIATOWYCH  
W POZNANIU

Poznań, dnia 22.05.2018 r.

Nasz znak: ZDP.WO.261.5.20/18

Dotyczy: Wykonanie odnowy oznakowania poziomego dróg powiatowych ZDP Poznań

Wasz znak:

**Wszyscy Wykonawcy**

Zamawiający – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu informuje zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r- Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2017r., poz. 1579 ze zmianami) że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający przekazuje treść pytań z wyjaśnieniami :

**Pytanie 1**

Prosimy o wyjaśnienie czy starcie zbędnych znaków oznakowania poziomego obejmuje tylko usuwanie oznakowania cienkowarstwowego czy również oznakowania grubowarstwowego?

**Odpowiedź 1**

Starcie zbędnych znaków oznakowania poziomego obejmuje usuwanie oznakowania cienkowarstwowego.

**Pytanie 2**

Prosimy o potwierdzenie , że Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia tylko i wyłącznie rękojmi na okres 6 miesięcy dla wykonanych robót?

**Odpowiedź 2**

Zgodnie z par 13 ust. 1 Projektu umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot umowy na okres 6 miesięcy.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający może określić przynajmniej procentowo ile przewiduje wykonać oznakowania z trasowaniem a ile bez?

**Odpowiedź 3**

Zamawiający przewiduje ok 90% oznakowania bez trasowania i ok 10% z trasowaniem.

**Pytanie 4**

Zgodnie z zapisami SST D-07.01.02 pkt 9.2.1 cena za 1m2 wykonania znakowania poziomego obejmuje przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych . Prosimy o potwierdzenie że wykonawca może wykonać samodzielnie badania zgodne z SST a nie musi zlecać wykonania tych badań laboratorium drogowemu?

**Odpowiedź 4**

Wykonawca może wykonać samodzielnie badania zgodne z SST.

**Sprawę prowadzi:**

Marlena Jakubiak

Tel. 61 859-34-34



ZARZĄD  
DRÓG POWIATOWYCH  
W POZNANIU